

BESLUIT

Besluitnummer: 10022012/01

Datum vaststelling besluit: 10 februari 2012

Onderwerp: Besluit Beloopbare ruimte Handboek PKVW eis W5 BB en Handboek PKVW NB eis W8.

Inwerkingtreding: 10 februari 2012

Besluittekst:

Naar aanleiding van het agendastuk 04112011/03 over de berekening van de ruimte voor het bepalen van plaatsing van een rookmelder op een vloerniveau, heeft de Werkgroep Kwaliteitsbeheer Politiekeurmerk Veilig Wonen in haar vergadering van 4 november 2011 het volgende besloten:

Bij het vaststellen van het aantal vierkante meters beloopbaar vloeroppervlak met een minimale stahoogte van 1,9 m dient de totale beloopbare ruimte op het betreffende vloerniveau berekend te worden. Indien de totale beloopbare ruimte met een minimale stahoogte van 1,9 m tenminste 8 m² is dient er op dat vloerniveau een rookmelder geplaatst te worden. Dit is van toepassing op de eis W5 van het Handboek PKVW Bestaande Bouw en de eis W8 van het Handboek PKVW Nieuwbouw.

Motivatie: Gebleken is dat deze eisen verschillend werden geïnterpreteerd, waarbij bijvoorbeeld ingeval er op een zolderetage met voldoende stahoogte een zolderkamer aanwezig was met een vloeroppervlakte van 6 m² en een overloop van 3 m², het niet nodig geacht werd om een rookmelder te plaatsen.

Voorzitter:
Dhr. A. Koole

Secretaris:
Dhr. Chr. van der Nat