

BESLUIT

Besluitnummer: 23102015/01

Datum vaststelling besluit: 12022016

Onderwerp: Houten bergingen met een enkelvoudige wandconstructie

Inwerkingtreding: 12 februari 2016

Besluittekst:

Naar aanleiding van het agendastuk 23102015/04 betreffende de aanpassing van de eis inzake de inbraakwerendheid van houten bergingen met een enkelvoudige wandconstructie, waarbij in dat geval de deur voorzien dient te zijn van sluitwerk met een hakende functie en scharnieren met een geïntegreerde dievenklauw, heeft de Werkgroep Kwaliteitsbeheer Politiekeurmerk Veilig Wonen in haar vergadering van 12 februari 2016 het volgende besloten:

Houten bergingen met een enkelvoudige wandconstructie.

Indien aan de binnenzijde van de wand, naast het kozijn en ter hoogte van het slot, een houten plaat (bijvoorbeeld multiplex of spaanplaat) wordt bevestigd, waardoor de instabiliteit van het kozijn wordt opgeheven, is het niet noodzakelijk om sluitwerk met een hakende functie toe te passen.

De houten plaat dient een minimale hoogte te hebben van 50 cm en een minimale dikte van 18 mm. De breedte is afhankelijk van de afstand van de aanwezige staanders. De plaat dient bevestigd te worden met schroeven (5 x 50 mm), maximaal 6 cm uit de hoek en maximaal 20 cm hart op hart.

Motivatie. Door de instabiliteit van het kozijn op te heffen zoals boven is omschreven, is gebleken dat bij het toepassen van SKG gecertificeerd sluitwerk met een blokschoot (conform de vigerende Beveiligingsrichtlijn) de prestatie van drie minuten inbraakwerendheid wordt gehaald.

Voorzitter:
Dhr. A. Koole

Secretaris:
Dhr. Chr. van der Nat