



POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN®

Besluitnummer 22092017/02

Besluit

Onderwerp Houten deuren met een stalen kozijn
Van Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW
Datum Vaststelling besluit: 22 september 2017
Inwerkingtreding: 22 september 2017

Besluit

Naar aanleiding van vragen over bereikbare houten deuren met een in het beton gegoten stalen kozijn met een geïntegreerde stalen sluitkom in renovatieprojecten, heeft de Werkgroep Kwaliteitsbeheer Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) in haar vergadering van 22 september 2017 het volgende besloten:

Acceptatie stalen kozijn met een geïntegreerde stalen sluitkom

Bij een situatie waar een houten deur met een in het beton gegoten of ingemetseld stalen kozijn met een geïntegreerde sluitkom met een dikte van minimaal 2 mm is toegepast, wordt dit gelijkgesteld aan de toepassing van een stalen hoeksluitplaat zoals binnen het PKVW reeds wordt geaccepteerd.

Motivatie

In overleg met SKG-IKOB wordt deze toepassing als gelijkwaardig beschouwd aan het plaatsen van een stalen hoeksluitplaat zoals die momenteel binnen het PKVW reeds wordt toegepast.

Voorzitter:
Dhr. A. Koole

Secretaris:
Dhr. Chr. van der Nat