

## BESLUIT

Besluitnummer: 14062013/01

Datum vaststelling besluit: 14 juni 2013

Onderwerp: Toepassing Draadglas in PKVW Bestaande Bouw.

Inwerkingtreding: 14 juni 2013

---

### **Besluittekst:**

Naar aanleiding van het agendastuk 14062013/05 e.v. betreffende het voorstel om binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw het gebruik van draadglas toe te staan en het daaraan gerelateerde onderzoek van het Kenniscentrum Glas, heeft de Werkgroep Kwaliteitsbeheer Politiekeurmerk Veilig Wonen in haar vergadering van 14 juni 2013 het volgende besloten.

***In bereikbare deuren, ramen en elementen, zoals omschreven in de eisen W1, W2 en W3 van het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 2011, is het gebruik van enkelvoudig draadglas toegestaan.  
Hierbij wordt aanbevolen om de draadglas ruit in de lijmende kit te plaatsen.***

- Motivatie.**
1. Uit onderzoek van het Kenniscentrum glas is gebleken dat de kans op verwonding bij het maken van een doorgangsoopening bij draadglas reëel aanwezig is, in ieder geval dat de kans op grote verwondingen bij draadglas groter is dan bij gelaagd glas (P1A)
  2. Het toepassen van draadglas in de bestaande bouw inbraaktechnisch vooralsnog niet tot problemen heeft geleid.

Voorzitter:  
Dhr. A. Koole

Secretaris:  
Dhr. Chr. van der Nat