

## BESLUIT WERKGROEP KWALITEITSBEHEER PKVW

Besluitnummer: 13-09-2024-1

Datum vaststelling besluit: 13-09-2024

Onderwerp: Afscherming noodtrap

Inwerkingtreding: 1 januari 2025

### Inleiding:

In de eis G1 van de handleiding nieuwbouw van het Politiekeurmerk Veilig Wonen is opgenomen dat een woongebouw binnen 2.85 meter niet eenvoudig opklimbaar mag zijn, waarbij verwezen wordt naar bijlage 1, bereikbaarheid. Hierbinnen is de afscherming van een noodtrap niet nader gedefinieerd, waardoor in de praktijk discussies kunnen ontstaan.

### Besluittekst:

De Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW besluit als volgt

1. Een deur van een noodtrap dient zelfsluitend te zijn en mag niet met eenvoudige hulpmiddelen geopend te kunnen worden. Er dient een dagschootblokkering te worden toegepast of de dagschoot is goed afgeschermd zodat met bijvoorbeeld maar niet limitatief een schroevendraaier of ijzerdraad de dagschoot niet kan worden weggedrukt.
2. Het bedieningspunt aan de binnenzijde mag niet van buitenaf te openen zijn, bijvoorbeeld met een stok of touw. Het is dan ook aan te bevelen om een draaiknop met een koker te plaatsen. Het afschermen met bijvoorbeeld met geperforeerd staalplaat rondom bij gebruik van een kruk is ook een mogelijkheid, waarbij aangetekend dat ook van boven of onder de staalplaat de kruk niet gemanipuleerd mag kunnen worden.
3. Indien er een hekwerk wordt toepast zonder afscherming dient het hekwerk minimaal 15 cm van de traptreden geplaatst te worden, en de standers maximaal 9 cm hart op hart uit elkaar. De kans op gebruik van de treden van buitenaf is dan beperkt.

### Motivatie:

Een noodtrap is nooit een onneembare vesting, maar deze bepalingen doen recht aan het “niet eenvoudig” opklimbaar mogen zijn.